



- 1 - RISERVA IDRICA CAPACITA' UTILE 45 MC
- 2 - SCARICO CONVOGLIATO
- 3 - TROPPO PIENO
- 4 - RUBINETTO A GALLEGGIANTE
- 5 - INDICATORE DI LIVELLO
- 6 - ELETTROPOMPA PILOTA
- 7 - ELETTROPOMPA 44 MC/H CON PREVALENZA RESIDUA 80 MCA
- 8 - VASO DI ESPANSIONE
- 9 - QUADRO ELETTRICO
- 10 - ATTACCO MOTOPOMPA V.V.F. DN 70
- 11 - IDRANTE ANTINCENDIO DN 45



fausto panini ingegnere edile

viale dello statuto n. 41 - 04100 Latina
 tel/fax 0773605799
 e-mail: faustopanini@com.it
 C.F. PNN FST 66T29 H501U - P.IVA 02204370593
 Collaboratore: Arch. Miriam De Cirli



commitente	ATER - Provincia di Latina Via Curtatone, 2 - Latina	codice	LOTTO19_T6.DWG	files disegni	A1/1:0.5	plot
progetto	LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI Edifici in Comune di Cisterna di Latina Vial G. Falcone, LOTTO19 (scale da A ad L)	disegnato	FP	controllato	FP	approvato
revisione	30.05.2014	revisione		data		tavola
revisione		revisione		scala		06
descrizione Schema Funzionale Impianto IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA (Dott. Ing. Riccardo Rocco)						
materiali						